

УТВЕРЖДАЮ

Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 26-Д от 20.05.08 г.д.д.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»**

214015, г. Смоленск, Тульский пер., д. 12



«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»
И.Г. Пономарев

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции
№ 279 от 12 апреля 2016 года

Заявитель и его адрес: ООО «НПО Альфа-Композит», 105203, Москва, ул. Парковая 12-я, д. 7

Изготовитель и его адрес: ООО «НПО Альфа-Композит», 105203, Москва, ул. Парковая 12-я, д. 7

Наименование продукции: локальные очистные сооружения «Альфа-ЛОС».
Код ТН ВЭД: 8421 21 000 9

Основание для проведения экспертизы: заявка вх. № 441 от 22.03.2016 г.

Состав экспертных материалов: ТУ 4859-001-37553656-2015, копии регистрационных документов, протокол лабораторных исследований № 2-СГ-184-16 от 01.04.2016 г., выданный аккредитованной независимой испытательной лабораторией ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.21ХИ04). Доверенность на право представлять интересы.

Результаты испытаний:

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	7
2	Железо	мг/л	0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	0,09
3	Марганец	мг/л	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	0,01
4	Хром	мг/л	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	0,15
5	Никель	мг/л	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	0,04

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя - «не более»	НД на метод испытания	Результаты испытаний до	Результаты испытаний после
1	2	3	4	5	7	
2	Взвешенные вещества	мг/дм ³	3,0	РД 52.24.468-2005	3000,0	3,0
3	Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅) при температуре 20°С	мг О ₂ /л	2,0	РД 52.24.420-2006	110,0	2,0
4	ХПК	мг О ₂ /л	15	РД 52.24.421-2012	486	14
5	Нефтепродукты	мг/л	0,05	ГОСТ Р 52406-2005	25,0	0,05
6	Азот аммонийный		1,5	ПНД Ф 14.1.1-95	7,5	1,0
7	Нитраты		40	ПНД Ф 14.1.2.4-95	1	0,36
8	Нитриты		0,08	ПНД Ф 14.1.2.3-95	0,24	0,04
9	Фосфаты	мг/л	0,2	РД 52.24.382-2006	7,1	0,1
10	Водородный показатель, в пределах	рН	6,5-8,5	ГОСТ Р 51232-98	7,6	7,6
11	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	500	МУ 2.1.5.800-99	800	400
12	Колифаги	БОЕ/100 мл	10	МУ 2.1.5.800-99	100	9

Установлено: локальные очистные сооружения «Альфа-ЛОС», предназначенные для очистки поверхностных, хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, производимые ООО «НПО Альфа-Композит», 105203, Москва, ул. Парковая 12-я, д. 7, по результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов не установлено отклонений от требований: «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Локальные очистные сооружения «Альфа-ЛОС», предназначенные для очистки поверхностных, хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, производимые ООО «НПО Альфа-Композит», 105203, Москва, ул. Парковая 12-я, д. 7, соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заведующая санитарно-эпидемиологическим отделением  Е.Г. Майорова